

淡江大學蘭陽校園108年至109年度水電量統計表

	108年				109年			
月份	用電度數	總電費	用水度數	自來水費	用電度數	總電費	用水度數	自來水費
1	180,780	507,018	6,808	92,628	171,480	462,190	7,871	105,464
2	144,900	407,055	3,545	53,228	126,960	386,505	4,475	64,409
3	232,200	615,532	7,135	96,577	229,620	613,461	6,078	88,813
4	234,480	628,679	6,441	88,197	232,320	618,264	4,471	89,625
5	270,060	712,549	7,706	103,471	266,400	687,436	8,459	112,564
6	231,360	687,308	8,355	111,308	277,740	804,768	9,439	124,398
7	136,140	485,113	2,908	45,535	185,040	586,438	9,769	128,382
8	152,100	518,942	3,697	64,709	154,860	489,676	7,377	99,499
9	232,200	696,251	10,238	134,045	248,040	748,951	7,557	122,006
10	263,880	703,912	4,702	67,198	267,240	615,801	5,110	93,076
11	227,400	610,921	8,631	114,641	269,160	626,566	7,144	96,685
12	249,540	658,561	7,123	96,432	293,400	682,103	8,021	107,275
合計	2,305,500	6,573,280	70,166	971,537	2,722,260	7,322,159	85,771	1,232,196
全年比較								

106年起調整為當月實際用量；如:帳單1月份，實際用量登記去年12月，以此類推。

水、電費減少原因：

水費：

1、101年11月起(含11月)，水費不再繳「清除處理費」。

2、教職員宿舍大樓後面500噸水塔，排水閥前面法蘭墊片破損，造成大量漏水，101年11月30日修繕完成。